



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: пр. Мира, 36, г. Красноярск, 660049
Телефон: (391) 227-53-38, Факс: 227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru. http://enis.gosnadzor.ru/
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРОТОКОЛ № 10/070.юл/172
об административном правонарушении**

17 апреля 2019г.
(дата составления протокола)

662547, г. Лесосибирск ул.
Мира 2Б, каб. 203 Енисейское
управление Ростехнадзора
(место составления протокола, адрес)

15 час 00 мин.
(время составления протокола)

Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления
Ростехнадзора Фролов Глеб Викторович

должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол

составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю
(надзору) на объекте Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа №2» г. Енисейска Красноярского края

наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения
расположенном по адресу:

663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 46

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)^{звус}

принадлежащем (находящимся в эксплуатации) Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2» г. Енисейска Красноярского края
наименование юридического лица

выявлены нарушения обязательных норм и правил, ответственность за совершение которых
предусмотрена частью _____ статьи 9.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее КоАП РФ)

***Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении***

Полное и сокращенное наименование юридического лица Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2» г. Енисейска Красноярского края

Юридический и фактический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 46

Место нахождения эксплуатируемого объекта: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул.
Бабкина, 46

ИНН/КПП 2447004256/244701001 ОГРН 1022401273520

Имущественное положение: собственность

1. Протокол составлен в отсутствии законного представителя юридического лица, привлекаемого
к ответственности.

ФИО законного представителя юридического лица, привлекаемого к ответственности

Миронова Зоя Александровна

Должность законного представителя

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2»
г. Енисейска Красноярского края

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя

Нет данных

Документ, удостоверяющий личность законного представителя

Нет данных

Адрес места жительства (регистрации) законного представителя

Нет данных

Сведения о вызове законного представителя на составление протокола

Уведомление № б/н от 12 апреля 2019г.

2. Протокол составлен в отсутствии защитника (адвоката) представителя

(нужное подчеркнуть)

ФИО представителя (защитника) юридического лица, привлекаемого к ответственности

Нет

Место работы, должность представителя (защитника)

Нет

Документ, подтверждающий полномочия представителя (защитника)

Нет

Документ, удостоверяющий личность представителя (защитника)

Нет

Которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса

подпись, фамилия, инициалы, дата

Положения ст.ст. 24.2, 24.4, 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а так же иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

(подпись, фамилия, инициалы законного (иного) представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Сведения о владении представителем юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, русским языком, о потребности в услугах переводчика

Существо административного правонарушения

При осуществлении внеплановой выездной проверки юридического лица, на основании распоряжения Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.03.2019 №1256-р/кр, на эксплуатирующем объекте Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2» г. Енисейска Красноярского края выявлены нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.03), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. № 74н «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 41781 от 13 апреля 2016 г.)

(указать, в том числе, обстоятельства обнаружения административного правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение при осуществлении проверки, обнаружение при рассмотрении поступивших материалов, сообщений, заявлений; краткие сведения об объекте, на котором обнаружено правонарушение, в том числе о его эксплуатации, сведения о лицензии, № свидетельства о регистрации ОПО.)

а именно:

✓ 1. Организацией не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП

✓ 2. Не предоставлена должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, разработка которой осуществлена в организации, с указанием его обязанностей по:

-организации обслуживания электроустановок и ликвидации аварийных ситуаций

-контролю наличия, своевременной проверки и испытаний средств защиты в

электроустановках и инструмента

-обеспечению проверки электрических схем на предмет соответствия фактическим

-эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования с отметкой на схемах

-пересмотру инструкций и электрических схем не реже 1 раза в 3 года или перед вводом нового оборудования

-обеспечению установленного порядка допуска в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок

-организации разработки и ведению документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок

-организации безопасного проведения работ в электроустановках

-обеспечению своевременного и качественного выполнения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок

Пункт 1.2.6 ПТЭЭП

✓ 3. В организации не обеспечено прохождение ответственным за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности IV- в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В Пункт 1.2.7 ПТЭЭП

✓ 4. В организации не обеспечено прохождение проверки знаний заместителем ответственного за электрохозяйство на присвоение группы по электробезопасности: IV- в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В Пункт 1.2.7

ПТЭЭП

✓ 5. В организации не имеются утверждённый перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности

Пункт 1.4.3 ПТЭЭП

✓ 6. В организации не имеются распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности Пункт 1.4.4, приложение 1 ПТЭЭП

✓ 7. Не обеспечено в организации ответственным за электрохозяйство проведение инструктажей с записью в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении: первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, внепланового инструктажа Пункт 1.7.9 ПТЭЭП

✓ 8. Не имеется у руководителя структурного подразделения организации перечень технической документации, утверждённый руководителем Пункт 1.8.2 ПТЭЭП

9. Не имеется в организации документация заземляющих устройств, систем уравнивания потенциалов (далее - заземляющие устройства) Пункт 2.7.3 ПТЭЭП

10. Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств: с выборочным вскрытием грунта Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП

11. Не обеспечено ли в организации наличие аварийного освещения: в производственных помещениях, на рабочих местах Пункт 2.12.2 ПТЭЭП

12. Не обеспечено в организации отличие знаками или окраской светильников аварийного освещения от светильников рабочего освещения Пункт 2.12.3 ПТЭЭП

13. Не обеспечено в организации наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети Пункт 2.12.5 ПТЭЭП

14. Не имеются в организации графики работ по: осмотру сети электрического освещения, ремонту электрического освещения Пункт 2.12.12 ПТЭЭП

15. Не обеспечила организация проведение работ и проверок: исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза в год Пункт 2.12.16 ПТЭЭП

16. Не проводятся в организации проверки в соответствии графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) состояния: стационарного оборудования,

электропроводки аварийного освещения,

электропроводки рабочего освещения Пункт 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП

17. В организации отсутствуют:

- инструкций по охране труда для работников отдельных профессий,

- инструкций по охране труда порядка производства работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации Пункты 1.2.2, 1.3.9, 1.7.4 ПТЭЭП

18. Не обеспечен работодателем контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений Пункт 1.4. ПОТЭЭ;

пункт 1.3.9. ПТЭЭП

19. Не обеспечено работодателем проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств Пункт 1.4. ПОТЭЭ; пункт 1.3.9. ПТЭЭП

20. Не обеспечен в организации контроль за соблюдением правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, требований инструкций по охране труда Пункт 1.5 ПОТЭЭ

21. Не имеются в организации в наличии документы о проверке знаний персонала: удостоверения у работников, ответственный за электрохозяйство и его заместитель IV группа по электробезопасности, электротехнический персонал III до 1000В Пункт 2.5, приложения 2,4,5,6 ПОТЭЭ; пункт 1.4.39 ПТЭЭП

22. Не имеется в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования Пункты 3.4,5.12 ПОТЭЭ

23. Не обеспечено в организации оформление работ в действующих электроустановках:

-распоряжением

-перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем Пункты 4.1, 4.2, приложение 7 ПОТЭЭ

24. Форма журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не соответствует нормам ПОТЭЭ, не ведется. Пункт 6.6, приложение 8 ПОТЭЭ

(производится полное и конкретное описание выявленных нарушений со ссылками на статьи, пункты нормативных документов, требования которых нарушены, со ссылками на доказательства, в случае необходимости обосновывается наличие угрозы жизни и здоровью людей)

Сведения о фотографировании, фотосъемка не производилась

Учитывая вышеизложенное, в действиях (бездействии) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2» г. Енисейска Красноярского края усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена частью _____ статьи 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Время обнаружения (совершения) правонарушения, 12.04.2019 года 16-00 час.

Место обнаружения (совершения) правонарушения, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2» г. Енисейска Красноярского края 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 46.

(дата, время, место обнаружения (совершения) правонарушения)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении


(подпись фамилия, инициалы представителя юридического лица)

Замечания по протоколу

(подпись фамилия, инициалы представителя юридического лица)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела

Государственный инспектор
(должность лица, составившего протокол)



Г.В. Фролов
(ФИО лица, составившего протокол)

С протоколом об административном правонарушении ознакомлен

(подпись фамилия, инициалы представителя юридического лица)

Протокол подписать отказался

(делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, отказ заверяется подписью лица, составившего протокол)

Копию протокола об административном правонарушении получил

« _____ » 20 _____ г.

(подпись, фамилия, инициалы)

К протоколу прилагается:

1. Копия Устава,
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ